

Autolämmityskoteloiden käyttöohje pysäköintipaikoilla KYS:in rakennus 3:n edessä ja Pysäköintitalossa

- Autolämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna.
- Älä käytä sisätilanlämmittämiä ulkoalueiden autolämmityspistorasioissa.
- Mikäli lataushybridiauto on varustettu moottorinlämmittimellä joka saa käyttöenergiansa latauksen kanssa yhteisestä sukopistotulpasta, ja on varustettu virransäätölaitteistolla, saa ao. sukopistotulppaa käyttää moottorin esilämmittämiseen/lataukseen autolämmityspistorasiasta.
- Autojen lämmittäminen muista kuin autolämmitystolppien pistorasioista on kielletty.
- Pistorasiat ovat käytettävissä talviaikana (lokakuun lopusta maaliskuun loppuun), jolloin myöskään kellojen säätöä kesä/talviajan välillä ei tarvitse erikseen teettää. Pistorasioiden tarkastus ja vikavirtasuojien koestus tehdään kaksi kertaa vuodessa, käyttöönoton ja käytöstä poiston yhteydessä.
- Lisäksi suosittelemme testaamaan vikavirtasuojan toiminta koestuspainikkeella pari kertaa lämmityskaudella.



1. **Paina ja kierrä** musta ajastinosa (ulkokehä) **vastapäivään** haluamaasi aikaan, 1-2 tuntia ennen oletettua lähtöaikaa. Vihreä merkintä osoittaa lämmityksen aloitusajan ja punainen lopetusajan.

2. Säädä kelloaika oikeaksi kiertämällä koko **kello-osaa myötäpäivään** (kello 11. kohdalla on pieni kolmio, johon tämänhetkinen aika sijoitetaan).

Kello-osan mukana kiertyy myös musta ajastin, kuten pitääkin. Tämän jälkeen kello-osaa ei tarvitse säätää.

Kierrä ensimmäisen kerran säätäessäsi koko kello-osaa ainakin yhden täyden kierroksen myötäpäivään, jolloin päälle - ja poiskytkentäajat toimivat oikein.

Dokumentin tiedot

Dokumentin nimi	Autolämmityskoteloiden käyttöohje pysäköintipaikoilla KYSin rakennus 3:n edessä ja Pysäköintitalossa
Vastuukäyttäjä	Sirviö, Ville
Tunnisteet	Hallintopalvelut, Strategia- ja konsernipalvelut, Kiinteistöhallinto
Kuvaus	Ohjeessa neuvotaan, kuinka pysäköintipaikoilla ja pysäköintitalossa olevia autolämmityskoteloita käytetään. D360, OHJE-2014-00113, versio 4, hyväksyjä Petri Pyy

Versio 1

		Suomi
Nimi	Autolämmityskoteloiden käyttöohje pysäköintipaikoilla KYSin rakennus 3:n edessä ja Pysäköintitalossa	
Yksilöllinen tunniste	WEB-617-965-fi	
Laatija	Sirviö Ville	
Hyväksytty	17.7.2023 10:35 Horttanainen, Juha-Matti	
Muutosloki	17.7.2023 10:35 Horttanainen, Juha-Matti: Dokumentti on hyväksytty	
Tarkastuskierros ohi		
Tarkastajien yhteenveto		